VKF Technische Auskunft Nr. 25393

Inhaber /-in
Klimaoprema d.d.
Gradna 78A
10430 Samobor
Croatia

Hersteller /-in
Klimaoprema d.d.
10430 Samobor
Croatia

Gruppe	504 - Brandschutzklappen und -abschlüsse
Produkt	BRANDSCHUTZKLAPPE FDC 25
Beschreibung	Brandschutzklappe (rund) mit Gehäuse aus Stahlblech, massive Ausführung, Klappenblatt aus Naper S, D=25mm. Auslösung: elektrisch, pneumatisch, thermisch Dmax=315mm
Anwendung	Einbau horizontal und vertikal in Massivbauwände, Massivdecken und Leichtbauwände. Mindeststärke der Massivwand: 100mm Mindeststärke der Massivdecke: 100mm Mindeststärke der Leichtbauwand: 100mm Anwendung und Einbau gemäss der Richtlinie "Lufttechnische Anlagen" Ausgabe 2015 - sowie der Herstellerangaben.
Unterlagen	Fires, Batizovce: PB 'FIRES-FR-066-13-AUNE' (30.05.2013), PB 'FIRES-FR-113-13-AUNE' (29.09.2013); Efectis France, Mazierès-lès-Metz: PB 'EFR-16H-001988' (29.09.2016); LTM, Oroslavje: PB 'I-4049/16-1 Ref.1' (03.10.2016), PB 'I-4104/16-1' (21.11.2016), PB 'I-4060/16-1' (12.12.2016), PB 'I-4121/17-1' (03.03.2017); Efectis France, Mazierès-lès-Metz: KB 'EFR-16-004035 Réf.1' (23.10.2017); Fires, Batizovce: KB 'FIRES-JR-120-13-NURE' (02.12.2013); Efectis France, Mazierès-lès-Metz: LB '1812-CPR-1161' (30.01.2017); Hersteller: LE '711/DE/02-2023' (10.02.2023)
Prüfbestimmungen	EN 13501-3; EN 1366-2; EN 15650
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse EI 90 (ve i↔o) -S

Gültigkeitsdauer	31.12.2029
Ausstellungsdatum	04.07.2024
Ersetzt Dokument vom	06.11.2019

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Patrik Vogel

Frank Näher