VKF Technische Auskunft Nr. 25389

Inhaber /-in
Klimaoprema d.d.
Gradna 78A
10430 Samobor
Croatia

Hersteller /-in
Klimaoprema d.d.
10430 Samobor
Croatia

Gruppe	504 - Brandschutzklappen und -abschlüsse
Produkt	BRANDSCHUTZKLAPPE FD 25
Beschreibung	Brandschutzklappe (eckig) mit Gehäuse aus Stahlblech, massive Ausführung, Klappenblatt aus Naper S, D=25mm. Auslösung: elektrisch, pneumatisch, thermisch Bmax=800mm, Hmax=600mm
Anwendung	Einbau horizontal und vertikal in Massivbauwände und Massivdecken. Mindeststärke der Massivwand: 100mm Mindeststärke der Leichtbauwand: 100mm Mindeststärke der Massivdecke: 100mm Anwendung und Einbau gemäss der Richtlinie "Lufttechnische Anlagen" Ausgabe 2015 - sowie der Herstellerangaben.
Unterlagen	Fires, Batizovce: PB 'FIRES-FR-067-13-AUNE' (30.05.2013), PB 'FIRES-FR-111-13-AUNE' (27.09.2013), PB 'FIRES-FR-112-13-AUNE' (27.09.2013); LTM, Oroslavje: PB 'I-4069-/6-1 Rev.1' (29.09.2016); Efectis France, Mazierès-lès-Metz: PB 'EFR-16-004034-Réf 1' (23.10.2017), KB 'EFR-16-004034' (30.01.2017); Fires, Batizovce: KB 'FIRES-CR-219-13-AUPE' (22.11.2013); Efectis France, Mazierès-lès-Metz: LB '1812-CPR-1162' (30.01.2017); Hersteller: LE '710/DE/02-2023' (10.02.2023)
Prüfbestimmungen	EN 13501-3; EN 1366-2; EN 15650
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse EI 90 (ve i↔o) -S

Gültigkeitsdauer	31.12.2029
Ausstellungsdatum	04.07.2024
Ersetzt Dokument vom	06.11.2019

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Patrik Vogel

Frank Näher